

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The company:

Declara que el/los producto/s: **CUADRO ELECTRICO.**
Declares that the product/s.: Distribution panel

Referencia: **1316P-I220...**
Reference:

- Sealed Industrial Distribution Box with 16 modules. Ingress protection: IP44, IK08.
- Frame: [4 x French SCHUCKO 2P+T, 16A, 250V ~, IP54, wired], [3P+N+E, 32A, 400V ~, IP44, wired].
- Magnetic Breaker: [4P, 32A], [4x 1P+N, 16A].
- Magnetic Circuit Breaker
- Residual Circuit Breaker [4P, 63A, 30mA]
- Emergency Stop Button.
- Closure System : Standard plastic
- Blind Cover
- Earth Terminal connection


Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).
2011/65/UE (Directiva RoHS).

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:

- **EN 62208.**
- **EN 61439 1 y 4.**
- **EN 60309 1 y 2.**

Año del Marcado  : **2012**
Year of Marking:

Fecha de emisión de Documento
Date of issue of the Document

25 de julio de 2016

Identificación y Firma de la persona responsable
Identity and signature of responsible person



Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager